

Vallensbæk Kommune den 27-10-2023

Sagsnr. 23/4388

Kontrolprogram

Afgørelse om kontrolprogram for Vallensbæk Strands Vandforsyning 2023-28

Afgørelse

Vallensbæk Kommune godkender hermed kontrolprogram for Vallensbæk Strands Vandforsyning. Afgørelsen gives efter Drikkevandsbekendtgørelsens §7, stk. 3¹ og Vandforsyningslovens §60².

Varighed

Kontrolprogrammet er gældende for perioden 1. december 2023 til og med 30. november 2028. Programmet gælder i 5 år medmindre kommunen vurderer, at der er miljø- eller sundhedsfagligt behov for en opdatering. Hvis drikkevandsbekendtgørelsen ændres i denne periode, skal Vallensbæk Strands Vandforsyning kontrollere drikkevand og grundvand efter den ændrede bekendtgørelse.

Baggrund for afgørelsen

Vallensbæk Strands Vandforsyning er et alment vandværk med Jupiter ID nr. 106730.

Vandværket har udarbejdet en indstilling til kontrolprogram i form af et analyseprogram, som er vedlagt i bilag 1. Analyseprogrammet indeholder de lovpligtige kontrolparametre og kontrolhyppigheder samt de lovpligtige analyser, der overvåger vand fra borer, behandlingsanlæg, afgang fra vandværk, ledningsnet samt forbrugerens taphane.

Vandværket har desuden oplyst, at det har en beredskabsplan (ajourført 2023), der er udarbejdet for at sikre vandværksdriften i forskellige former for krisesituationer.

Der er flere V1 og V2 kortlagte grunde i indvindingsoplandene til de fire aktive borer (DGU-nr. 207.4433, DGU-nr. 207.5242, DGU-nr. 207.3791 og DGU-nr. 207.2609) samt en grund udpeget som mulig PFAS-forurening i indvindingsoplandet til de to sydlige borer (DGU-nr. 207.3791 og DGU-nr. 207.2609), men det vurderes, at de parametre, som indgår i analyseprogrammet, tager højde for de forureningsstoffer, der er påvist i indvindingsoplandene.

¹ Drikkevandsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr. 1023 af 29/06/2023

² Vandforsyningsloven: Lov om vandforsyning m.v. LBK nr. 602 af 10/05/2022

Gennemgang af de seneste 5 års analyseresultater giver ikke anledning til at stille krav om kontrol af flere parametre end de obligatoriske parametre, der er listet i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Det vurderes, at de valgte prøvetagningssteder dækker vandværkets forsyningsområde. Prøvetagningsstederne fremgår af bilag 1, s. 6.

Vilkår for analyseparametre og prøvetagningshyppighed

Krav til prøvetagning

Kontrolprøver skal udtages af og analyseres på et akkrediteret laboratorium.

Analysefrekvens

Vandværket skal følge prøvetagningshyppighed for et vandværk, der producerer mellem 100 m³ og 1000 m³ vand pr. dag, jf. drikkevandsbekendtgørelsens bilag 5.

Analysefrekvensen fremgår af bilag 1, s. 5.

Supplerende kontroller

Hvis en obligatorisk prøve af vandet fra en taphane viser en overskridelse, skal der laves en kildeopsporing.

I situationer der afviger fra normal drift, som f.eks. reovering af anlæg eller ledningsnet, skal der laves ekstra kontroller.

Kommunen skal orienteres, når der laves kildeopsporing eller ekstra kontrol i situationer med afvigelser fra normal drift.

Analyseomfang

A-parametre

Der analyseres ved taphaneprovér fire gange årligt for de i Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 5 oplyste gruppe A-parametre:

- Escherichia coli (E. coli)
- Intestinale enterokokker
- Coliforme bakterier
- Kimtal ved 22 grader C
- Farve
- Turbiditet
- Smag
- Lugt
- pH
- Ledningsevne
- Jern.

B-parametre

Der analyseres ved taphaneprovér én gang årligt for de i Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 1 a-f oplyste parametre, som ikke analyseres under gruppe A.

Boringskontrol

Der analyseres hvert fjerde år for de i Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 8 oplyste parametre.

Behandlingskontrol

- Driftskontrol afgang vandværk: Der analyseres én gang årligt for de i Drikkevandsvejledningens³ bilag E oplyste parametre.
- Driftskontrol ledningsnet: Der analyseres fire gange årligt for de i Drikkevandsvejledningens bilag F oplyste parametre med undtagelse af Clostridium, som kun kontrolleres, hvis vand hydrører fra eller er påvirket af overfladevand.

Udtalelser og partshøring

Vallensbæk Kommune har sendt udkastet til afgørelsen i partshøring hos vandværket i perioden 19. oktober til 16. november 2023. Vandværket har ingen bemærkninger til udkastet.

Konklusion

På baggrund af ovenstående oplysninger vurderer kommunen at vandværkets kontrolprogram 2023-2028 er dækkende for at kunne:

- Efterprøve at foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for forbrugernes sundhed i hele vandforsyningskædens længde, fra indvindingsområdet over indvinding, behandling og lagring og til distribution fungerer effektivt
- Kontrollere vandets kvalitet
- Mindske eller afværge risiko for forbrugernes sundhed

Offentliggørelse

Den endelige afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside: www.vallensbaek.dk

Spørgsmål eller bemærkninger

Spørgsmål eller bemærkninger kan rettes til Center for Teknik på CET@vallensbaek.dk

Klagemulighed

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Vallensbæk Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev offentliggjort. Hvis klagefristen

³ Drikkevandsvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 55, februar 2022.

udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vallensbæk Kommune i Klageportalen.

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevarerklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Vallensbæk kommune besked om det. Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Vallensbæk Strands Vandforsyning får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Søgsmål

Sagen kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentligt bekendtgjort⁴.

Bilag 1

Vallensbæk Strands Vandforsynings indstilling til kontrolprogram 2023-27

Med venlig hilsen

Ea Krogstrup
Miljømedarbejder
Center for Teknik

⁴ § 81 i vandforsyningsloven nr. 602 af 10/05/2022